POLITECNICO DI TORINO

AREA EDILIZIA E LOGISTICA
C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24 - 10129 TORINO

ID_Intervento: **000043_04RI_POLITOXXX_ADEG_NORME_LUOGHI_LAV**
Sub_Intervento: **008_RIQUALIF_ENERGETICA_1C-1D-1E**

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
FABBRICATO 1C_1D_1E

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI AREA EDILIZIA E LOGISTICA	PROGETTO IMPIANTI ANTINCENDIO SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI
Ing. Paola Lerario	
PROGETTO ARCHITETTONICO SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE – SERVIZIO MESSA A NORMA E AMBIENTE	**PROGETTO IMPIANTI MECCANICI** SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI
Arch E. Loglisci Ing F, Froio	Ing. S. Ballarin Ing. F, Laguardia
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI	**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**
Ing. F, Tonda Roc	Arch E. Loglisci
PROGETTO STRUTTURALE	**REVISIONI**

N°	Descrizione	Data
1		
2		
3		
4		
5		

Data Redazione	GIUGNO 2015	Verifica Redazione	
Data Emissione		Verifica Emissione	
Nome file	000043_008_ESE_IEL_TAV 002-003.dwg		
File utilizzati (stampa USB)	Plan.ctb		
Vecchio	MKL.CARTELLE	N° Revisione	Data Revisione

Codice Tavola: **000043_008_ESE_IEL_TAV_002**
Titolo Tavola: **Planimetria distribuzione principale impianto elettrico**
Scala:
N° Tavola: **002**

A TERMINE DI LEGGE IL POLITECNICO DI TORINO SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DOCUMENTO CHE NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Montante in tubo pvc nxØ32; dove n = numero di piani
Tubazione in acciao zincato di tipo leggero 2xØ63
Tubazione in acciao zincato di tipo leggero Ø32
Cassetta di derivazione metallica

PIANO SEMINTERRATO

SECONDA CENTRALINA DIPARTIMENTI "ENERGETICA" E "SISTEMI DI PRODUZIONE ED ECONOMIA DELL'AZIENDA"
PRIMA CENTRALINA DIPARTIMENTI "ENERGETICA" E "SISTEMI DI PRODUZIONE ED ECONOMIA DELL'AZIENDA"
CENTRALINA DIPARTIMENTI "MECCANICA" E "AERONAUTICA"

ACR1-DN32 predisposizione
ACR1-DN50
4xØ32 pvc flessibile 4xFG7(O)M1 3x2.5mmq
ACR1-DN65
COLONNE ESISTENTI AR-DN125
COLONNE ESISTENTI AC-DN100
DN125
AR-DN150
5xØ32 pvc flessibile 5xFG7(O)M1 3x2.5mmq
DN100
QE-FC-G1
S1ES
DN40
predisposizione ACR1-DN80
ACR1-DN100
AC2-DN15
AC2-DN20
AC2-DN100
ACR3-DN50
ACR3-DN80
ACR3-DN65
5xØ32 pvc flessibile 5xFG7(O)M1 3x2.5mmq
4xØ32 pvc flessibile 4xFG7(O)M1 3x2.5mmq
UTA esistente 3800mc/h
ACR1-DN15
AC2-DN50
AC2-DN65
ACR1-DN50
AC2-DN20
COLONNE ESISTENTI AC2-DN25
ACR3-DN50
AC2-DN15
AC2-DN32
ACR3-DN65
AC2-DN20
ACR3-DN50